# СТЈУАРТ ИНСПЕКТ ДООЕЛ Скопје
## ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО
ул. Тодор Александров, бр.165, 1000 Скопје тел. (02) 3115398 факс. (02) 3128888
info@alexstewart.com.mk www.stewartinspect.com.mk


Инспекција
МКС EN ISO/IEC 17020
ИТ – 018
Inspection

# Т Е Х Н И Ч К И И З В Е Ш Т А Ј
## бр. Л343/18-9490

***ОД ИЗВРШЕНИОТ ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТ СПОРЕД ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИФТОВИ И ТРАНСПОРТЕРИ (СЛ. ВЕСНИК НА РМ БР. 26/09) И СПОРЕД П 7.1.3 ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТОВИ.***

| | |
|---|---|
| НАРАЧАТЕЛ НА ИСПИТУВАЊЕТО | МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ – СКОПЈЕ ***(МАНУ)*** |
| АДРЕСА | БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 – СКОПЈЕ |
| БРОЈ НА ДОГОВОР | ОР-04/18-9490 |
| ВИД НА ЛИФТОТ | ХИДРАУЛИЧЕН ЛИФТ ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА |
| НОСИВОСТ | 400 Kg / 5 ЛИЦА |
| МЕСТО/ОБЈЕКТ НА ВГРАДУВАЊЕ | КУЌА НА УРАНИЈА - ОХРИД |
| АДРЕСА | УЛ. „ЦАР САМОИЛ“ БР. 45 - ОХРИД |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ / МОНТАЖЕР | DOPPLER - ГРЦИЈА / СЕРВИС ДАКА - БИТОЛА |
| СЕРВИСЕР | СЕРВИС ДАКА ДООЕЛ БИТОЛА |
| СЕРИСКИ/ЕВИДЕНЦИСКИ БРОЈ | 17315 |
| ИНВЕСТИТОР НА ОБЈЕКТОТ | ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД |
| СОПСТВЕНИК/КОРИСНИК НА ЛИФТОТ | НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА МАНУ |
| ВИД НА КОНТРОЛАТА | ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД |
| ДАТА НА ИСПИТУВАЊЕТО | 06.08.2018 |
| ДАТА НА ИЗДАВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ | 13.08.2018 |

| Бр. | КОРИСТЕНА МЕРНА ОПРЕМА | Број на сертификат<br>Важност на сертификат |
|---|---|---|
| 1. | Инструмент за електрични мерења<br>METREL EurotestXA MI3105 бр. 11360913 | 03-2173-1/2017<br>30.11.2017-30.11.2019 |
| 2. | Подвижно клунесто мерило<br>BERNER 0-150mm | LM 18LAB-0249<br>03.04.2018 – 03.04.2020 |
| 3. | Мерна лента 5000mm | |
| 4. | Ласерски уред за мерење на должина<br>KWB LD 50 бр. 064100 | 479/17/01<br>01.11.2017-01.11.2019 |
| 5. | Тахометар<br>Testo AG тип:testo 470 бр. 0904089 | 236-S10-17-1<br>16.08.2017-16.08.2019 |
| 6. | Динамометар -Дигитален сензор за сила<br>ADIASYSTEM HG 1156 бр. A2101 | FM18OSC-0006<br>03.04.2018-03.04.2020 |
| 7. | Манометар LUTRON PS100-100 bar/ PS-9302<br>бр. TA 92590/I.373285 | PG17LAB-0030<br>28.03.2017-28.03.2019 |
| 8. | Луксметар – TESTO 540 бр. 10723825 | 063/017 LK_03<br>01.11.2017-01.11.2019 |

| | |
|---|---|
| 1. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛИФТОТ | DOPPLER - Грција |
| 2. ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО | 2009 |
| 3. ВИД НА ЛИФТОТ | ПАТНИЧКИ ХИДРАУЛИЧЕН ЛИФТ |
| 4. НОМИНАЛНА НОСИВОСТ | 400кг/5лица |
| 5. НОМИНАЛНА БРЗИНА | 0,64m/s |
| 6. ВИСИНА НА ДИГАЊЕ | 8 m |
| 7. БРОЈ НА СТАНИЦИ/ПРИОДИ | 3/3 |
| 8. ПОГОНСКИ ЕЛЕКТРОМОТОР | ЕЛМО; тип: IE540A10; 400V; 50Hz; 7,7kW; 2790min$^{-1}$ |
| 9. РЕДУКТОР | / |
| 10. ПОГОНСКА ЈАЖНИЦА | Ø400mm |
| 11. ОТКЛОНСКА ЈАЖНИЦА | / |
| 12. ПЛОСНАТ НОСИВ РЕМЕН | 4 x Ø 9 mm |
| 13. НАЧИН НА УПРАВУВАЊЕ | Микропроцесорско собирно во два правци |
| 14. ОГРАНИЧУВАЧ НА БРЗИНА | / |
| 15. ФАЌАЧКИ УРЕД | DOOPLER тип: DISG-100; бр. П017118А |
| 16. ВОДИЛКИ НА КАБИНАТА | T - 82x68x9mm |
| 17. ВОДИЛКИ НА ПРОТИВТЕГОТ | / |
| 18. ВРАТА НА ВОЗНОТО ОКНО | Полуавтоматска , 800x2000mm |
| 19. ВРАТА НА КАБИНАТА | Автоматска телескопска , 800x2000mm |
| 20. ДИМЕНЗИИ НА КАБИНАТА (ШхДхВ) | 1000x 1100 x 2150mm |
| 21. ДИМЕНЗИИ НА ВОЗНОТО ОКНО (ШхДхВ) | 1580 x1235 x 13150mm |
| 22. ДИМЕНЗИИ НА МАШИНСКАТА ПРОСТОРИЈА | 1360x1800x2300mm |
| 23. ХИДРАУЛИЧЕН АГРЕГАТ | DOPPLER; тип: T-150 |
| 24. ВОДИЛКИ НА КЛИПОТ И КАБИНАТА | T - 82 x68x9mm |
| 25. КЛИП/ЦИЛИНДЕР | Ø 85x5/ Ø 139,7x4,5mm |
| 26. КАПАЦИТЕТ НА ХИДРАУЛИЧНИОТ АГРЕГАТ | 125Lit/min, 150Lit |
| 27. МОЌНОСТ НА АГРЕГАТОТ | 7,7kW |
| 28. СИГУРНОСЕН/ХАВАРИСКИ ВЕНТИЛ | HYDRONIC; тип: 651900G02; 50-285 lit/min |

| ***ЗАКЛУЧОК ОД ИЗВРШЕНИОТ ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТ:*** | ***Технички извештај бр: Л343/18-9490*** |
|---|---|

Од извршениот периодичен технички преглед на хидрауличен лифт за превоз на лица со сериски број 17315, лоциран во „Куќа на Уранија" ул.„Цар Самоил" бр. 45 - Охрид, констатираме дека:

Лифтот **ги задоволува** барањата за безбедно користење согласно со Правилникот за користење на лифтови и транспортери (Сл. Весник на РМ бр. 26/09) со напомена дека треба:

1. Да се затвори и изолира соодветно пукнатината над управувачката табла за лафтот во машинската просторија заради превенција од повторно протекување на вода.
2. Да се исчисти машинската просторија од непотребни работи и отпад.

**Напомена:** Наведените забелешки да се отстранат во рок од 30 дена од денот на добивање на технички извештај.

Врз основа на овој заклучок Инспекциското тело, Стјуарт Инспект ДООЕЛ - Скопје, **издава** сертификат за техничка исправност број Л343/18-9490 на лифтот со сериски број 17315.

ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД ГО ИЗВРШИЛЕ: ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ

1. Душко Спироски дипл. ел. инж. _____ Душко Спироски дипл. ел. инж.

2. Драги Митковски елек. техн. _____ _____

**СТЈУАРТ ИНСПЕКТ ДООЕЛ - Скопје**
**ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО**
ул. Тодор Александров, бр.165, 1000 Скопје

Инспекција
МКС ЕН ISO/IEC 17020
ИТ - 018
Inspection

# С Е Р Т И Ф И К А Т

## ЗА ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ
**Бр. Л343/18-9490**

| | |
|---|---|
| Вид на лифтот | **Хидрауличен лифт за превоз на лица** |
| Производител/Монтажер | **DOPPLER – Грција / Сервис ДАКА ДООЕЛ Битола** |
| Сериски/евиденциски број | **17315** |
| Година на производство | **2009 год.** |
| Носивост | **400 kg / 5 лица** |
| Локација | **Куќа на Уранија - Охрид** |
| Адреса | **ул. „Цар Самоил" бр. 45 - Охрид** |
| Поднесувач на барањето | **Македонска Академија на Науките и Уметностите – Скопје (МАНУ)** |
| Овластена организација | **Стјуарт Инспект ДООЕЛ Скопје Инспекциско тело** |
| Извештај од технички преглед | **Л343/18-9490** |
| Датум на технички преглед | **06.08.2018** |
| Датум на издавање на сертификатот | **13.08.2018** |
| Датум на важност | **05.08.2019** |

| Скопје | Печат | Технички раководител |
|---|---|---|
| 13/08/2018 | | Душко Спироски дипл. ел. инж. |

Техничкиот преглед и сертифицирањето се во согласност со Правилникот за користење на лифтови и транспортери (Сл. Весник на РМ бр. 26/09)
Со овој сертификат се потврдува дека се задоволени безбедносните барања за користење на лифтови.
Врз основа на сертификатот сопственикот/корисникот/овластеното лице може да добие дозвола за користење на лифтот.